Földszinti alaprajz 1.
M 1:50

0.01 IGAZGATÓI SZOBA
parketta
15,60 m²
0.01 IGAZGATÓI
A = 15,60m²
$T_{bé}$ = 20°C
$Q_{hő}$ = 2244W

0.02 NEVELŐI SZOBA
parketta
37,91 m²
0.02 NEVELŐI SZOBA
A = 37,91m²
$T_{bé}$ = 20°C
$Q_{hő}$ = 2511W

0.03 PORTA
PVC
7,82 m²
0.03 PORTA
A = 7,82m²
$T_{bé}$ = 20°C
$Q_{hő}$ = 677W

0.04 ET
mettlachi
3,72 m²
0.04 ET
A = 3,72m²
$T_{bé}$ = 20°C
$Q_{hő}$ = 385W

0.05 WC
lachi
2,1
0.05 WC
A = 2,28m²
$T_{bé}$ = 20°C
$Q_{hő}$ = 402W

0.06 Kazánház II

0.07 ELŐTÉR
mozaik
7,86 m²

0.08 KÖZLEKEDŐ
mettlachi
44,38 m²
0.08 KÖZLEKEDŐ
A = 44,38m²
$T_{bé}$ = 20°C
$Q_{hő}$ = 2686W

0.09 TANTEREM
parketta
51,60 m²
0.09 TANTEREM
A = 51,6m²
$T_{bé}$ = 20°C
$Q_{hő}$ = 4369W

0.10 ÉTKEZŐ–TANTEREM
műanyag b.
48,90 m²
0.10 ÉTKEZŐ - TANT
A = 48,90m²
$T_{bé}$ = 20°C
$Q_{hő}$ = 4711W

0.11 MELEGÍTŐ K.
mozaik
5,18 m²
0.11 MELEGÍTŐ KO.
A = 5,18m²
$T_{bé}$ = 20°C
$Q_{hő}$ = 200W

0.12 FEHÉR M.
mozaik
6,72 m²
0.12 FEHÉR MOS.
A = 6,72m²
$T_{bé}$ = 20°C
$Q_{hő}$ = 571W

0.13 ELŐTÉR
mozaik
8,06 m²
0.13 ELŐTÉR
A = 8,06m²
$T_{bé}$ = 20°C
$Q_{hő}$ = 348W

0.14 ÁTVEVŐ
mozaik
5,00 m²
0.14 ÁTVEVŐ
A = 5,00m²
$T_{bé}$ = 20°C
$Q_{hő}$ = 1258W

0.15 FEKETE M.
mozaik
4,16 m²
0.15 FEKETE MOS.
A = 4,16m²
$T_{bé}$ = 20°C
$Q_{hő}$ = 379W

0.16 WC
mozaik
1,17 m²
0.16 WC
A = 1,17m²
$T_{bé}$ = 20°C
$Q_{hő}$ = 271W

0.17 ET
mozaik
2,73 m²
0.17 ELŐTÉR
A = 2,73m²
$T_{bé}$ = 20°C
$Q_{hő}$ = 323W

0.18 ÖLTÖZŐ
mozaik
2,08 m²
0.18 ÖLTÖZŐ
A = 2,08m²
$T_{bé}$ = 20°C
$Q_{hő}$ = 365W

0.19 Kazánház I
beton
18,18 m²

0.20 LÉPCSŐHÁZ
9,75 m²
0.20 LÉPCSŐHÁZ
A = 9,75m²
$T_{bé}$ = 20°C
$Q_{hő}$ = 835W

0.21 SZERTÁR
graboflex
16,20 m²
0.21 SZERTÁR
A = 16,20m²
$T_{bé}$ = 20°C
$Q_{hő}$ = 1784W

0.22 TANTEREM
graboflex
53,40 m²
0.22 TANTEREM
A = 53,40m²
$T_{bé}$ = 20°C
$Q_{hő}$ = 5045W

0.23 TÁRSALGÓ
graboflex
11,68 m²
0.23 TÁRSALGÓ
A = 11,68m²
$T_{bé}$ = 20°C
$Q_{hő}$ = 1544W

0.24 TANTEREM
graboflex
53,55 m²
0.24 TANTEREM
A = 53,55m²
$T_{bé}$ = 20°C
$Q_{hő}$ = 5496W

0.25 KÖZLEKEDŐ
mettlachi
74,05 m²
0.25 KÖZLEKEDŐ
A = 74,05m²
$T_{bé}$ = 20°C
$Q_{hő}$ = 1586W

0.26 F. MOSDÓ, WC
mettlachi
11,13 m²
0.26 FIÚ MOSDÓ WC
A = 11,13m²
$T_{bé}$ = 20°C
$Q_{hő}$ = 726W

0.27 L. MOSDÓ, WC
mettlachi
11,26 m²
0.27 LÁNY MOSDÓ WC
A = 11,26m²
$T_{bé}$ = 20°C
$Q_{hő}$ = 880W

0.28 TANÁRI WC
mettlachi
5,04 m²
0.28 TANÁRI WC
A = 5,04m²
$T_{bé}$ = 20°C
$Q_{hő}$ = 354W

0.29 SZERTÁR
graboflex
16,20 m²
0.29 SZERTÁR
A = 16,20m²
$T_{bé}$ = 20°C
$Q_{hő}$ = 1784W

0.30 TANTEREM
graboflex
53,40 m²
0.30 TANTEREM
A = 53,40m²
$T_{bé}$ = 20°C
$Q_{hő}$ = 5045W

0.31 ÖSSZEKÖTŐ FOLYOSÓ
37,53 m²
0.31 FOLYOSÓ
A = 37,53m²
$T_{bé}$ = 20°C
$Q_{hő}$ = 6413W

Csatlakozik a földszinti alaprajz 2.-höz

±0,00
−0,02
−0,18

Jelmagyarázat:
- fűtés MEGLÉVŐ előremenő csővezeték
- fűtés MEGLÉVŐ visszatérő csővezeték
- fűtés ÚJ előremenő csővezeték
- fűtés ÚJ visszatérő csővezeték
- fűtés MEGLÉVŐ-ELBONTANDÓ visszatérő csővezeték
- fűtés MEGLÉVŐ-ELBONTANDÓ visszatérő csővezeték
- MEGLÉVŐ-ELBONTANDÓ tagos öv., tagos acéllemmez és radal radiátor
- TERVEZETT Vogel Noot lapradiátor

1* padlósík felett vezetve
1* +1,40m magasságban vezetve

MÉRNÖKIRODA KFT.
2800 Tatabánya, Réti út 82/5.
Iroda: Mártírok u. 74. 2/3.
Tel./Fax.: 34/336-768
Mobil: 06-30/227-43-43
E-mail: bbi@chello.hu

Munka megnevezése :
Kecskédi Német Nemzetiségi Általános Iskola
2852 Kecskéd, Vasút u. 100.
Kazánházon kívüli központi fűtés kiviteli terv

Rajz megnevezése :
Tervezett állapot
Földszinti alaprajz 1., jelmagyarázat

Tervező : Bekecs István G-T/11-0320 GO-T/11-0320

Felelős tervező : Bekecs István G-T/11-0320 GO-T/11-0320

Tervfajta : kiviteli

Méretarány : 1:50

Dátum : 2020. 07.

Rajzszám : 006/2020-GF-KECS-05

Megbízó : Kecskéd Község Önkormányzat