



Kecskéd Község Polgármesteri Hivatal		
Érkeztetés dátum: 2020 JÚN 03.		
2182 / 2020 szám	 mell.
Előszám:	Utószám:	Ügyintéző: AC

Kecskéd település
2019. évi víziközmű üzemeltetés
szennyvízágazati beszámolója



1. Szennyvízelvezetés

2019. évben a Kecskéd szennyvízelvezető hálózatról **61 360 m³** szennyvizet tisztítottunk az Oroszlányi szennyvíztisztító telepen

A kiszámlázott és a telepen kezelt szennyvíz különbsége nem jelentős. Idegen víz befolyás **3 950 m³** volt, ami 3,6 %-a az oroszlányi szennyvíztelepre érkező mennyiségnek.

Kiszámlázott szennyvízmennyiség: 57 410 m³.

A szennyvízmennyiségek változása:

2018.	tisztított	63 762 m ³
2018.	kiszámlázott	59 855 m ³
2019.	tisztított	61 360 m ³
2019.	kiszámlázott	57 410 m ³

2. Javítás, karbantartás, üzemeltetés

Szakembereink a biztonságos és zavartalan szolgáltatás érdekében az átemelőket és a hálózatot az előírásoknak megfelelően rendszeresen mosatják, karbantartják. A községi átemelők vonatkozásában még mindig gyakoriak a meghibásodások illetve a szivattyúk dugulása.

- Hálózati meghibásodások

2018	
Átemelő hibák	37
Csatorna dugulások	15
Szivattyú dugulások	69
Csőtörés	1
2019	
Átemelő hiba	61
Csatorna dugulások	9
Szivattyú dugulások	37

3. Pénzügyi tájékoztató

Kecskéd szennyvízhálózat 2019. évi ráfordításai

Megnevezés	Me.	2019. év			
		Szennyvíztisztítási költség		Hálózat	Összesen
		Szennyvíz-telep összesen	Kecskéd településre jutó rész		
Értékesített mennyiség	em3	1 436,30	57,40	57,40	57,40
- lakossági	em3	655,10	52,50	52,50	52,50
- közületi	em3	781,20	4,90	4,90	4,90
Közvetlen anyagköltség	eFt	24 718	988	919	1 907
Technológiai villamos energia	eFt	56 558	2 260	1 488	3 748
Igénybe vett szolgáltatás	eFt	55 019	2 199	5 867	8 066
- ebből bérleti díj	eFt	-	-	5 867	5 867
Egyéb szolgáltatás	eFt	47	2	48	50
Közvetlen személyi jellegű ráfordítás	eFt	63 341	2 531	2 888	5 419
Értékcsökkenési leírás	eFt	93	4	-	4
Javítás-karbantartási költség	eFt	12 130	485	55	540
Szállítási, rakodási költség	eFt	-	-	-	-
Közvetlen gépköltség	eFt	1 764	70	1 277	1 347
Egyéb segédüzemi költség	eFt	- 13 725	- 549	- 784	- 1 333
Vízterhelési díj	eFt	2 333	93	-	93
Közvetlen önköltség	eFt	202 278	8 083	11 758	19 841
Általános költség	eFt	-	-	1 779	1 779
Közművezeték adó	eFt	-	-	2 109	2 109
Összes ráfordítás	eFt	202 278	8 083	13 537	23 729

4. Szennyvíztelepi üzemeltetés

Az oroszlányi szennyvíztelep üzemeltetése során üzemzavarnak minősíthető, bejelentésre köztelezett meghibásodás nem volt. Az akkreditált laboratóriumi vizsgálatok szerint a tisztítási paraméterek folyamatosan megfeleltek a hatósági követelményeknek.

Az alapos és tervszerű megelőző karbantartásnak, a jól megszervezett szerviztevékenységnek, illetve a folyamatosan fejlesztett és karbantartott irányítástechnikai háttérnek köszönhetően a telep minden fő berendezése napi 24 órában rendeltetésének megfelelően működött.

A telep 2019. évi átlagos kibocsátási paramétereit:

	Hatóság által előírt határérték [mg/l]	2018. évi átlagérték [mg/l]
KOI	75	17
Foszfor	2	0,48
Nitrogén	15 (nyári); 25 (téli)	8
Ammónia	5	2,4
pH	6,5-9,5	7,2
Lebegő anyag	35	0 1
SZOE	5	0
BOI	25	3

5. Beruházás

A 2019 évi tervezett beruházásokra forrásként a víziközmű vagyontörzskönyve alapján összesen 5 237 000 Ft állt rendelkezésre.

Elvégzett felújítások 2019-ben:

	Tény	Terv
Kecskédi főátemelő szivattyú pótlás	2 471 500 Ft	5 000 000

Tervezett beruházás, felújítások 2020-ban

Átemelő szivattyúk cseréje	1 000 000 Ft
Tartalék	217 000 Ft
Új utca nyitáshoz szennyvíz elvezetési terv	3 500 000 Ft

6. Összegzés

6. Összegzés

A 2019-es évben zavartalan szolgáltatást tudtunk nyújtani a szennyvízelvezetés, és tisztítás tekintetében. A karbantartás és a felújítások folyamatos végzésével egy biztos alapokon álló rendszert tudunk kezelni, üzemeltetni.

Az eddigieknek megfelelően szakmai tanácsokat adtunk a hozzánk fordulóknak műszaki jellegű és szennyvíz elvezetési problémáik megoldásához.

Ezúton kérjük a Tisztelt Önkormányzatot, hogy amennyiben észrevételük, javaslatuk van a szennyvíztelep és csatornahálózaton végzendő munkálatokkal, üzemeltetéssel kapcsolatban azt levélben vagy e-mailben jelezzék felénk annak érdekében, hogy a szükséges intézkedéseket megtegyük vagy a felmerült problémát mielőbb orvosolni tudjuk.

Kérjük a beszámolóink szíves elfogadást.

Oroszlány, 2019. május 27.

Tisztelettel:



Lauda Brigitta
üzemvezető

Északdunántúli Vízmű Zrt.
Oroszlány-Kisbér Vízmű Üzem



Stang Elemér
műszaki vezető