Földszinti alaprajz 2.
M 1:50

Csatlakozik a földszinti alaprajz 1.-hez

Jelmagyarázat:

- fűtés MEGLÉVŐ előremenő csővezeték
- fűtés MEGLÉVŐ visszatérő csővezeték
- fűtés ÚJ előremenő csővezeték
- fűtés ÚJ visszatérő csővezeték
- fűtés MEGLÉVŐ-ELBONTANDÓ visszatérő csővezeték
- fűtés MEGLÉVŐ-ELBONTANDÓ visszatérő csővezeték
- MEGLÉVŐ-ELBONTANDÓ tagos öv., tagos acéllemmez és radal radiátor
- TERVEZETT Vogel Noot lapradiátor

0.32 ELŐTÉR-KÖZL. A = 18,18m² T_fé = 20°C Q_fé = 1253W

0.32 ELŐTÉR–KÖZLEKEDŐ mozaik 18,18²m

0.33 LEÁNY ÖLTÖZŐ PVC 20,15²m

0.34 ELŐTÉR mozaik 3,42²m — 0.34 ELŐTÉR A = 3,42m² T_fé = 20°C Q_fé = 167W

0.36 MOSDÓ, ZUHANYZÓ mozaik 12,80²m — 0.36 ZUHANYZÓ A = 12,80m² T_fé = 20°C Q_fé = 1398W

0.35 BOILER mozaik 3,30²m

0.37 MOSDÓ, ZUHANYZÓ mozaik 12,64²m — 0.37 ZUHANYZÓ A = 12,64m² T_fé = 20°C Q_fé = 1385W

0.38 ELŐTÉR mozaik 3,69²m — 0.38 ELŐTÉR A = 3,69m² T_fé = 20°C Q_fé = 171W

0.39 FIÚ ÖLTÖZŐ A = 20,71m² T_fé = 20°C Q_fé = 1945W

0.39 FIÚ ÖLTÖZŐ PVC 20,71²m

0.40 KÖZLEKEDŐ mozaik 37,52² m — 0.40 KÖZLEKEDŐ T_fé = 20°C Q_fé = 2648W

0.41 AK.M. WC A = 4,30m² T_fé = 20°C Q_fé = 302W

0.41 AK.m. WC PVC 4,30²m

0.42 RAKTÁR PVC 14,72²m — 0.42 RAKTÁR A = 14,72m² T_fé = 20°C Q_fé = 1407W

0.43 TORNATEREM 367,96² m

0.44 SZERTÁR A = 19,44m² T_fé = 16°C Q_fé = 1618W

0.44 SZERTÁR 19,44²m

Vogel n Noot 22K 900-1000 1829W 70/55°C

Vogel n Noot 22K 600-1000 1277W 70/55°C

Vogel n Noot 22K 600-1600 1905W 70/55°C

Vogel n Noot 22K 600-1200 1637W 70/55°C

Vogel n Noot 11K 600-400 300W 70/55°C

Vogel n Noot 10 900-600 422W 70/55°C

Vogel n Noot 22K 600-1400 1910W 70/55°C

Vogel n Noot 22K 900-1320 2036W 70/55°C

Vogel n Noot 22K 600-1320 2036W 70/55°C

padlószerkezetben vezetve

padlósík felett vezetve

mennyezet alatt vezetve

+1,40m magasságban vezetve

+2,1m magasságban vezetve

+2,10m magasságban vezetve

+2,50m magasságban

+2,60m magasságban

+0,10m magasságban

+1,35m magasságban

Bypass ág

bordásfal

védőkorlát

védőkorlát

VTS Volcano VR2
Fűtés: 15,5 kW; 70/55 °C
20 °C beltéri hőmérséklet
2400 m³/h - 1. fokozat
230V/50Hz ; 280W
csatlakozó készlettel
Mechanikai védelemmel szükséges ellátni!
Padló felett +5,00m tengelymagassággal elhelyezve.

VTS VR-D
Rétegződésgátló
4600 m3/h (2. fokozat)
230 V/50Hz ; 450 W ; 1,95 A
IP54 ; 22 kg
Mechanikai védelemmel szükséges ellátni!
Mennyezet alatt elhelyezve.

10087

6060

pm 1,60

pm 2,80

pm 0,00

±0,00

−0,02

−0,18

MÉRNÖKIRODA KFT.
2800 Tatabánya, Réti út 82/5.
Iroda: Mártírok u. 74. 2/3.
Tel./Fax.: 34/336-708
Mobil: 06-30/227-43-43
E-mail: bbi@chello.hu

Munka megnevezése :	Kecskédi Német Nemzetiségi Általános Iskola 2852 Kecskéd, Vasút u. 100. Kazánházon kívüli központi fűtés kiviteli terv
Rajz megnevezése :	Tervezett állapot Földszinti alaprajz 2., jelmagyarázat
Tervező :	Bekecs István G-T/11-0320 GO-T/11-0320
Felelős tervező :	Bekecs István G-T/11-0320 GO-T/11-0320
Tervfajta :	kiviteli
Méretarány : 1:50	Dátum : 2020. 07.
Rajzszám :	006/2020-GF-KECS-06
Megbízó :	Kecskéd Község Önkormányzat